

Landesregulierungsbehörde/Regulierungskammer Hessen (RegKH)

Veröffentlichung der Daten nach § 31 ARegV

Strom (Regelverfahren)

Netzbetreiber	PLZ	Ort	Mittelwert ASIDI ^{ARegV} Q-Element (2015-2017)*	Mittelwert SAIDI ^{ARegV} Q-Element (2015-2017)*	Effizienzwert (Best-of-Four) für die 3. Regulierungsperiode
Stadtwerke Marburg GmbH	35039	Marburg	4,68188	11,60198	94,91%
GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG	64625	Bensheim	8,14817	0,43468	95,70%
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	63571	Gelnhausen	8,19196	2,41167	100,00%
Mittelhessen Netz GmbH	35398	Gießen	5,00163	1,88150	90,46%
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH	65428	Rüsselsheim am Main	6,45863	5,33140	93,42%
Hanau Netz GmbH	63450	Hanau	6,74538	3,21904	88,42%
Mainnetz GmbH*	63179	Obertshausen	10,84316	5,84937	84,86%

*Beim Netzbetreiber Mainnetz GmbH wurde der Mittelwert ASIDI/SAIDI 2016 bis 2017 zu Grunde gelegt.

Es erfolgt keine Veröffentlichung der SAIDI/ASIDI-Kennzahlen von Netzbetreibern im vereinfachten Verfahren.

An dieser Stelle verweisen wir auf die Übersicht der Teilnehmer am vereinfachten Verfahren unter: <https://service.hessen.de/html/8880.htm>

Basis der Ermittlung der SAIDI/ASIDI-Kennzahlen ist der Mittelwert der Jahre 2015, 2016 und 2017, die entsprechend der Methodik des Q-Elements bestimmt werden.

Der gemittelte Effizienzwert für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber im vereinfachten Verfahren liegt bei **96,69%**.